

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
W ZŁOTOWIE

Telefony:

- informacja o numerach		
- wewnętrznych	67 349-16-91, 67 349-16-92	
- PPIS w Złotowie	67 349-16-94	ul. M. Hubego 1/1
- fax	67 349-16-91, 67 349-16-92	77-400 Złotów
- e-mail	psse.zlotow@pis.gov.pl	<a href="http://www.psse-zlotow.pl">www.psse-zlotow.pl</a>
- Sekcja Higieny Komunalnej	67 349-16-91 (36)	<a href="http://bip.psse-zlotow.pl">http://bip.psse-zlotow.pl</a>
- fax Działu/ Oddziału	67 349-16-91, 67 349-16-92	
- e-mail sekcji	higiena.komunalna@psse-zlotow.pl	

oryginal / kopia  
Złotów, dnia 11 września 2017r.

ON.HK.426.42.2.2017 (6)

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ LIPKA  
WIDELC

2017-09-12

Wójt Gminy Lipka  
ul. Kościuszki 28  
77-420 Lipka

OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY Nr 93/2017

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2017r. poz. 1261), art. 12, ust 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017r. poz. 328) oraz § 19 ust. 1-3 oraz ust. 4 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r., poz. 1989)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Złotowie

po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pobranymi do analizy laboratoryjnej z **Wodociągu Publicznego Wielki Buczek** w ramach ustalonego przez organ planu działań na dany rok w dniu 17 lipca 2017r. w punktach:

- sieć: Wielki Buczek, posesja nr 23 /kuchnia/ - sprawozdanie z badań nr 964/W/17.
- sieć: Nowy Buczek, posesja nr 43 – sprawozdanie z badań nr 965/W/17,
- Wielki Buczek, posesja nr 30 /kuchnia/ - sprawozdanie z badań 967/W/17 oraz N/1765/2017

oraz sprawozdaniami z badań próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pobranymi do analizy laboratoryjnej przez Zakład Gospodarki Komunalnej Lipka Sp. z o.o. w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody przeprowadzonej na **Wodociągu Publicznym Wielki Buczek** w dniu/ach 24 lipca, 24 sierpnia i 1 września 2017r. w punktach:

- sieć: Wielki Buczek, posesja nr 30 - sprawozdanie z badań nr 2617/07/2017/F/3, nr 2050/08/2017/F/8, nr 2963/08/F/3,
- sieć: Nowy Buczek, posesja nr 48 - sprawozdanie z badań nr 2050/08/2017/F/6, nr 2963/08/2017/F/2
- sieć: Wielki Buczek, posesja nr 23 - sprawozdanie z badań 2050/08/2017/F/7, nr 2963/08/2017/F/1

informuje, iż  
woda przeznaczona do spożycia przez ludzi dostarczana odbiorcom  
z Wodociągu Publicznego Wielki Buczek

w zakresie parametru mętność nie spełnia wymagań określonych w załączniku nr 3B lp. 6 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (uzyskane wartości mieszczą się w przedziale ( 1,5 – 30 NTU), natomiast w zakresie pozostałych przebadanych parametrów woda spełnia wymagania określone w załącznikach nr 1A lp. 1 i 2, nr 2 lp., 2-5, 8, 10-11, 13, 15-19, 23-24, 26, nr 3A lp. 1-3, nr 3B lp. 1-5, 8-15, nr 4 lp. 1, 9-10, 13-14.

Zgodnie z treścią załącznika nr 3B, lp. 6 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dopuszczalny zakres wartości parametru mętność wynosi 1 NTU.

Mętność wody może być spowodowana obecnością zawieszonych w niej cząstek stałych lub koloidami, utrudniającymi przenikanie światła, bądź wynikać z naruszenia osadów i biofilmu. Nie stanowi ona zagrożenia dla zdrowia, a widoczne zmętnienie wody może mieć wpływ na jej akceptowalność przez konsumentów. Jednakże każdy przypadek wzrostu mętności winien być ustalony i usunięty

Wobec powyższego zasadne jest podjęcie przez przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne działań mających na celu przywrócenie konsumentom wody o właściwej jakości, dostarczanej z ww. wodociągu.

Ocena dotycząca zakresu nie spełnienia na nadzorowanym terenie wymagań, określonych w rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, obowiązuje do czasu wydania kolejnej informacji.

PAŃSTWOWY WODOCIAĞOWY  
PRZEDSIĘWZIENIOWY ZAKŁAD  
W WIELKIM BUCZKU  
*[Podpis]*

Do wiadomości:

1. Zakład Gospodarki Komunalnej Lipka Spółka z o.o., ul. Spokojna 1, 77-420 Lipka - za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Otrzymują:

1. adresat - za zwrotnym potwierdzeniem odbioru  
2. HK a/a  
/G.D./