

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
W ZŁOTOWIE

Telefony:

- informacja o numerach
- wewnętrznych 67 349-16-91, 67 349-16-92
- PPIS w Złotowie 67 349-16-94
- fax 67 349-16-91, 67 349-16-92
- e-mail psse.zlotow@pis.gov.pl
- Sekeja Higieny Komunalnej 67 349-16-91 (36)
- fax Działu/ Oddziału 67 349-16-91, 67 349-16-92
- e-mail sekeji higiena.komunalna@psse-zlotow.pl

ul. M. Hubego 1/1  
77-400 Złotów  
[www.psse-zlotow.pl](http://www.psse-zlotow.pl)  
<http://bip.psse-zlotow.pl>

Złotów, dnia 11 września 2017r. <sup>oryginał / kopia</sup>

ON.HK.426.39.2.2017/4

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ LIPKA  
W OŚ. YNIECJA

2017-09-12

Wójt Gminy Lipka  
ul. Kościuszki 28  
77-420 Lipka

OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY Nr 95 / 2017

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2017r. poz. 1261), art. 12, ust 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017r. poz. 328) oraz § 19 ust. 1-3 oraz ust. 4 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r., poz. 1989)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Złotowie

po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pobranymi do analizy laboratoryjnej w dniu 21 sierpnia 2017r. w ramach ustalonego przez organ planu działań na rok z Wodociągu Publicznego Trudna w punktach:

- sieć: Trudna posesja nr 34 - sprawozdanie z badań nr 1112/W/17.
- sieć: Trudna posesja nr 15 - sprawozdanie z badań nr 1113/W/17

oraz sprawozdaniem z badań próbki wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pobranej do analizy laboratoryjnej przez Zakład Gospodarki Komunalnej Lipka Sp. z o.o. w Lipce dniu 1 września 2017r. w ramach kontroli wewnętrznej jakości wody przeprowadzonej na Wodociągu Publicznym Trudna w punkcie:

- sieć: Trudna posesja nr 15 - sprawozdanie z badań nr 2963/08/2017/M/1

